

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ:



УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Применяются для тушения пожаров классов В, С, Е. Эффективны при объемном тушении, тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, тушении пожаров в музеях, архивах.



ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Применяются для тушения всех классов пожаров, обладают широким диапазоном температур эксплуатации. Используются при возгораниях нефтепродуктов, ЛВЖ, электроустановок под напряжением.



ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Применяются для тушения пожаров классов А, В. Не допускается применять для тушения электроустановок под напряжением, щелочных металлов, спиртов.



КЛАССЫ ПОЖАРОВ



Горение
твердых
веществ



Горение
жидких
веществ



Горение
газообразных
веществ



Горение
металлов
и их сплавов



Пожары элек-
тро-
установок под
напряжением

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности пожарной охраны.

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН:

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

За нарушение требований пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 69-ФЗ).

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

ЗВОНОК ПО "01"



Сообщить о пожаре в пожарную охрану.

ОПОВЕЩЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ



Открыть запасные двери. Задействовать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Вывести людей в безопасное место. Проверить, все ли эвакуированы.

ТУШЕНИЕ



Самостоятельно приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

ВСТРЕЧА ПОЖАРНЫХ



Встретить пожарные подразделения и сообщить, где могли остаться люди, как туда можно добраться.



Принять необходимые меры по эвакуации имущества, документов и пр.

СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

ВЫХОД

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно по направлению выхода из здания.



ВЫХОД

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного их открывания.

НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- отделять стены и потолки горючими отделочными материалами;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- устанавливать на путях эвакуации пороги, раздвижные двери, промежуточные двери, вращающиеся двери, турникеты;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.

запрещено

Запрещено загромождение эвакуационных проходов (лестничных маршей, площадок, коридоров, дверей и пр.).

Помещения должны быть оборудованы системой оповещения людей о пожаре.



На лестничных клетках запрещено складывать вещи, мебель и прочие материалы.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

ОСВЕЩЕНИЕ

Территория догона иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

МУСОР

Территория, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листвьев, сухой травы и т. п.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных расстояний (но не ближе 50 м до зданий и сооружений). Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

ДОРОГИ

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водонапорным башням, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.



ПРОДАЖА ПОЖАРООПАСНЫХ ТОВАРОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.



Не допускается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 л каждая.



Хранить более 15 000 аэрозольных упаковок.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ ТОВАРОВ:



Горючие товары и товары в горючей упаковке должны храниться в помещениях, имеющих оконные проемы или шахты дымоудаления.



Спички, духи, аэрозольные упаковки и другие пожароопасные товары должны храниться отдельно от других товаров в специально приспособленных помещениях.



Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях.

СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах.



Устанавливать глухие решетки на окнах.



Устраивать временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации.



Устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и других целей.



Размещать торговые и игровые аппараты, торговать товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации.



Осуществлять в рабочее время загрузку товаров и выгрузку тары по путям, связанным с эвакуационными выходами.

ПРОДАЖА БОЕПРИПАСОВ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

должны выполняться следующие правила пожарной безопасности:



Боеприпасы и пиротехнические изделия должны храниться в специальных металлических шкафах.




Продажа пороха разрешена только в заводской упаковке.



Отделы по продаже боеприпасов и пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Раскупоривать заводскую упаковку ящиков с боеприпасами в помещениях складов.




Хранить непосредственно в зданиях магазинов более одного ящика пороха (50 кг) и 15 000 снаряженных патронов.




Хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕВЫХ РЫНКОВ

ВЕЩЕВЫЕ РЫНКИ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:




Торговое оборудование должно располагаться с учётом обеспечения свободных проходов шириной не менее 2 м вдоль рядов к эвакуационным выходам.



Не разрешается торговать на лестничных клетках, в холлах и коридорах.



Размещение рынка в зданиях (сооружениях) не должно повышать их пожарную опасность и нарушать установленные для этих зданий требования пожарной безопасности.



Через каждые 30 м торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 м.



Киоски и ларьки, устанавливаемые (если это не противоречит нормативным документам) в зданиях и сооружениях, должны быть из негорючих материалов.



При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дежурных и т. п.).